



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.10. 2012р.

№ 05.03.02-03/101020

Труби металопластикові PE-RT/Al/PE-RT т.м. "Mainrex", "Mainfloor", "Mainpress" для побутових мереж водопостачання та опалення, діаметром від 16 до 63 мм

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 39173900

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

улаштування побутових мереж водопостачання, опалення, систем поверхневого опалення та систем опалення підлоги

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

„Maincor AG“, Німеччина, Silbersteinstrasse 14; 97424 Schweinfurt; Germany

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Укрстандартсертифікація", Україна, 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 4, оф. 202, код ЄДРПОУ: 37408023

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

прямі контракти з виробником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (дистильована вода) не перевищує (ДКМ, мг/дм³): формальдегіду – 0,1, ацетальдегіду – 0,2, етилацетату – 0,1, рівень запаху водних витяжок – до 1 балу, колір та прозорість – без змін, присмак – відсутній що відповідає вимогам Інструкції № 4259-87 «Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку та рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби металопластикові PE-RT/Al/PE-RT т.м. "Mainrex", "Mainfloor", "Mainpress" для побутових мереж водопостачання та опалення, діаметром від 16 до 63 мм, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу або продукції

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 17.10.2015 р.