



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарно-епідеміолога України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.10. 2012р.

№ 05.03.02-03/101031

Труби зі структурованого поліетилену PE-Xc, діаметром від 16 до 32 мм для побутових мереж водопостачання т.м. "Mainrex"

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 39173200

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

улаштування побутових мереж водопостачання

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

„Maincor AG“, Німеччина, Silbersteinstrasse 14; 97424 Schweinfurt; Germany

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Укрстандартсертифікація", Україна, 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 4, оф. 202, код ЄДРПОУ: 37408023

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

прямі контракти з виробником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (дистильована вода) не перевищує (ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,1, ацетальдегіду – 0,2, етилацетату – 0,1, рівень запаху водних витяжок – до 1 балу, колір та прозорість – без змін, присмак – відсутній що відповідає вимогам Інструкції № 4259-87 «Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку та рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби зі структурованого поліетилену PE-Xc, діаметром від 16 до 32 мм для побутових мереж водопостачання т.м. "Mainrex", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу або продукції

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 17.10.2015 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.